

А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА  
(договор №- 283)

" 14 " сентября 2017г.

г. Екатеринбург

Объект: МБДОУ детский сад № 265

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47 а

Комиссия в составе представителей:

Представитель объекта: Александрова Ирина  
Владиславовна

Представитель УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области»: Инспектор УВО старший лейтенант полиции Вершинина Алена Николаевна, тел. 89506530097

Произвели обследование: МБДОУ детский сад № 265

Форма собственности объекта: муниципальная

Категория объекта: Б2

1. Описание объекта:

Детский сад расположен в двух этажном здании. Входов – выходов на первом этаже три, двери металлические противопожарные, в дверях установлены врезные замки. Выходов со второго этажа два двери выполнены из пластиковых стеклопакетов со стеклянным заполнением. В дверях установлены врезные замки. Оконные конструкции из пластиковых стеклопакетов. Окна дополнительно не усилены.

2. Назначение объекта: дошкольное образование

3. Наличие видеонаблюдения: нет

4. Наличие ограждения: имеется

5. Наличие: КПП нет

-система контроля доступа: ~~нет~~ демонстрируется

-досмотр автотранспорта: нет

-наличие противотаранных устройств: отсутствует

- наличие пропускной системы: ведется журнал учета посетителей

6. Оснащенность техническими средствами охраны: на объекте установлена тревожная сигнализация с выводом на ПЦО № 5 УВО по г. Екатеринбург.

6.1. Исправность ТСО: соответствует

6.2. Использование ТСО в соответствии с назначением и ТТХ: соответствует

6.3. Выполнение норм и правил монтажа: соответствует

6.4. Техническая укрепленность объекта: соответствует

6.5. Соответствие установленных ТСО проектной документации: соответствует

6.6. Блокировка уязвимых мест: соответствует

6.7. Средства ТСО подлежат дальнейшей эксплуатации: Средства ТСО допускаются к дальнейшей эксплуатации в течение установленного срока.

7. Организация физической охраны: сторожа

- наличие форменной одежды: отсутствует

- вооружение спецсредства: отсутствует

«11» Июля 2014 г.

№ 19

**А К Т**  
**технического освидетельствования инженерных сетей эл.снабжения**  
**в МБДОУ детский сад № 265 по адресу г. Екатеринбург,**  
**ул. Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:


Заведующий МБДОУ: Александрова Ирина Владиславовна

Заведующий хозяйством: Недвига Елена Владимировна

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений: Дангаев Александр  
Александрович


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что инженерные сети эл.снабжения, светильники и бактерицидные лампы находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ



/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений



/Дангаев А.А. /

« 11 » июля 2014 г.

№ 19

**А К Т**  
**технического освидетельствования инженерных сетей эл.снабжения**  
**в МБДОУ детский сад № 265 по адресу г. Екатеринбург,**  
**ул. Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:


Заведующий МБДОУ: Александрова Ирина Владиславовна

Заведующий хозяйством: Недвига Елена Владимировна

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений: Дангаев Александр  
Александрович


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что инженерные сети эл.снабжения, светильники и бактерицидные лампы находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ



/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений



/Дангаев А.А. /



**А К Т**  
**технического освидетельствования холодильного и технологического**  
**оборудования в МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47а**

« 11 » марта 2014 г.

№ 14

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Заведующий МБДОУ детский сад № 265: Александрова Ирина Владиславовна

Заведующий хозяйством: Недвига Елена Владимировна

Инженер по оборудованию: Степанов Валерий Михайлович


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ




/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Мастер технического О.



/ Степанов В.М./



**А К Т**  
**технического освидетельствования холодильного и технологического**  
**оборудования в МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47а**

« 11 » июня 2017 г.

№ 17

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Заведующий МБДОУ детский сад № 265: Александрова Ирина Владиславовна

Заведующий хозяйством: Недвига Елена Владимировна

Инженер по оборудованию: Степанов Валерий Михайлович


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что холодильное и технологическое оборудование находится в рабочем состоянии и пригодно к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ




/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Мастер технического С



/ Степанов В.М./

« 11 » июня 2014 г.

№ 15

**А К Т**  
**технического освидетельствования прачечного оборудования**  
**в МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:


Заведующий МБДОУ: Александрова Ирина Владиславовна

Заведующий хозяйством: Недвига Елена Владимировна

Мастер по оборудованию: Степанов Валерий Михайлович


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что прачечное оборудование находится в удовлетворительном состоянии и пригодно к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ




/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Мастер технического оборудования



/ Степанов В.М. /

« 11 » июль 2014 г.

№ 15

**А К Т**  
**технического освидетельствования прачечного оборудования**  
**в МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:


Заведующий МБДОУ: Александрова Ирина Владиславовна

Заведующий хозяйством: Недвига Елена Владимировна

Мастер по оборудованию: Степанов Валерий Михайлович


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что прачечное оборудование находится в удовлетворительном состоянии и пригодно к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ




/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Мастер технического оборудования



/ Степанов В.М /



« 11 » июня 2014 г.

№ 13

**А К Т**  
**технического освидетельствования систем водоснабжения и канализации**  
**в МБДОУ детский сад № 265 по адресу г. Екатеринбург,**  
**ул.Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:


Заведующий МБДОУ: И.В. Александрова

Заместитель заведующего по АХЧ: Недвига Е.В.

Рабочий по ремонту сооружений и обслуживанию здания: Дангаев А.А.


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что системы холодного и горячего водоснабжения и канализации находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ



/ И.В. Александрова /

Заместитель заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Рабочий по ремонту сооружений и обслуживанию здания



Дангаев А.А. /

« 11 » июля 2019 г.

№ 13

**А К Т**  
**технического освидетельствования систем водоснабжения и канализации**  
**в МБДОУ детский сад № 265 по адресу г. Екатеринбург,**  
**ул.Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Заведующий МБДОУ: И.В. Александрова


Заместитель заведующего по АХЧ: Недвига Е.В.

Рабочий по ремонту сооружений и обслуживанию здания: Дангаев А.А.

В результате технического освидетельствования по факту установлено, что системы холодного и горячего водоснабжения и канализации находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ  / И.В. Александрова /

Заместитель заведующего по АХЧ  / Е.В. Недвига /

Рабочий по ремонту сооружений и обслуживанию здания  / Дангаев А.А. /

**АКТ**  
**о сверке библиотечного фонда**

от «12» марта 2017 г.

№ 11

Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ


1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составила настоящий акт в том, что:


1. Нами «12» марта 2017 г. была проведена проверка библиотечного фонда на предмет отсутствия запрещённой литературы экстремистской направленности согласно федеральному списку экстремистских материалов. Основанием проверки является Федеральный Закон «О противодействии экстремистской деятельности» № 114 от 27 июня 2002 г.

2. В результате проверки установлено:

- библиотечный фонд МБДОУ детский сад № 265 не содержит запрещённой литературы экстремистской направленности.

Председатель комиссии:  Александрова И.В.

Члены комиссии:  Кондрашова А.Г.

 Недвига Е.В.

 Панова О.В.



« 11 » июля 2017 г.

№ 09

**А К Т**  
**технического освидетельствования систем вентиляции**  
**и вентиляционного оборудования**  
**МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Заведующего МБДОУ детский сад № 265: И.В. Александрова

Заместителя заведующего по АХЧ: Е.В. Недвига

Мастер технического ОВиК: Кабаков Ю.Е.


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что системы вентиляции и вентиляционное оборудование находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ



/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Мастер технического ОВиК



/ Кабаков Ю.Е. /

« 11 » Июль 20 14 г.

№ 09

**А К Т**  
**технического освидетельствования систем вентиляции**  
**и вентиляционного оборудования**  
**МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 47а**

Настоящий акт составлен комиссией в составе:

Заведующего МБДОУ детский сад № 265: И.В. Александрова

Заместителя заведующего по АХЧ: Е.В. Недвига

Мастер технического ОБиК: Кабаков Ю.Е.


В результате технического освидетельствования по факту установлено, что системы вентиляции и вентиляционное оборудование находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны к эксплуатации.

Заведующий МБДОУ



/ И.В. Александрова /

Заместителя заведующего по АХЧ



/ Е.В. Недвига /

Мастер технического ОБиК



/ Кабаков Ю.Е./

### АКТ

проверки работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей при пожаре, охранной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, видеонаблюдения, контроля доступа  
(нужное подчеркнуть)

Наименование объекта ЛНБ ДОУ № 265 Флиппа

Адрес объекта ул. Кировградская 47а Дата 22.06.17 г

№ п/п	Наименование оказанных услуг	Отметка о выполнении
1.	Внешний осмотр составных частей систем.	выполн
2.	Контроль основных и резервных источников питания систем и проверка автоматического переключения питания с рабочих вводов на резервные.	выполн
3.	Контроль работоспособности систем пожарной сигнализации.	выполн
4.	Контроль работоспособности систем оповещения.	выполн
5.	Контроль работоспособности систем охранной сигнализации, (контроля и управления доступа).	—
6.	Контроль работоспособности систем видеонаблюдения.	—
7.	Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний.	выполн
8.	Настройка работоспособности систем	выполн
9.	Проверка напряжения в лучах станции	выполн
10.	Наличие журнала и инструкции по системам	выполн
11.		
12.		
13.		

Представитель «Исполнителя» ООО «КОМПАНИЯ БИЗНЕС МИР»

Инженер (техник) Ваняков Д.В.  
(должность) (Ф.И.О.)

Кайко  
(подпись)

Представитель «Заказчика»

Зем. зав. по АХЧ Абуева Е.В.  
(должность, Ф.И.О.)

[Подпись]  
(подпись)



АКТ

Готовности игровых площадок МБДОУ детский сад № 265  
по адресу ул. Кировградская, 77, ул. Кировградская, 47а  
для проведение прогулок

от «12» июня 2017 г.

№ 07


Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ


1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составила настоящий акт в том, что:

1. На игровых площадках организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Воспитатели образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении прогулок с воспитанниками ознакомлены.
3. Замечаний и предложений нет.
4. Игровые площадки готовы к эксплуатации в 2017 -2018 учебном году.

Председатель комиссии  Александрова И.В.

Члены комиссии  Кондрашова А.Г.

 Недвига Е.В.

 Панова О.В.

«12» июня 2017 г.

## АКТ

### Готовности игровых площадок МБДОУ детский сад № 265 по адресу ул. Кировградская, 77, ул. Кировградская, 47а для проведение прогулок

от «12» июля 2017г.

№ 07


Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ

1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК


Составила настоящий акт в том, что:

1. На игровых площадках организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Воспитатели образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении прогулок с воспитанниками ознакомлены.
3. Замечаний и предложений нет.
4. Игровые площадки готовы к эксплуатации в 2017 -2018 учебном году.

Председатель комиссии  Александрова И.В.

Члены комиссии  Комарова А.И.

 Недвига Е.В.

 Панова О.В.

« 12 » июля 2017г.

## АКТ

### Готовности спортивной площадки МБДОУ детский сад № 265 по адресу ул. Кировградская, 47а для проведения занятий физическими упражнениями

от «12» июля 2014г.

№ 06


Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ

1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составила настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре с детьми на спортивной площадке ознакомлен.
3. Замечаний и предложений нет.
4. Спортивная площадка готова к эксплуатации в 2017-2018 учебном году.

Председатель комиссии  Александрова И.В.

Члены комиссии  Кондрашова А.Г.

 Недвига Е.В.

 Панова О.В.

«12» июля 2014г.



АКТ

Готовности спортивной площадки МБДОУ детский сад № 265  
по адресу ул. Кировградская, 47а  
для проведения занятий физическими упражнениями

от «12» июня 2017г.

№ 06


Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ

1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составила настоящий акт в том, что:

1. На спортивной площадке организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре с детьми на спортивной площадке ознакомлен.
3. Замечаний и предложений нет.
4. Спортивная площадка готова к эксплуатации в 2017-2018 учебном году.

Председатель комиссии  Александрова И.В.

Члены комиссии  Кондрашова А.Г.

 Недвига Е.В.

 Панова О.В.

«12» июня 2017г.



## АКТ

### Готовности спортивного зала МБДОУ детский сад № 265 по адресу ул. Кировградская, 47а для проведения занятий физическими упражнениями

от «12» июня 2018 г.

№ 04


Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ

1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре с детьми ознакомлен.
3. Замечаний и предложений нет.
4. Спортивный зал готов к эксплуатации в 2017 -2018 учебном году, занятия с спортивным оборудованием разрешаются.

Председатель комиссии  Александрова И.В.

Члены комиссии  Кондрашова А.Г.

 Недвига Е.В.

 Панова О.В.

«12» июня 2018 г.

## АКТ

### Готовности спортивного зала МБДОУ детский сад № 265 по адресу ул. Кировградская, 47а для проведения занятий физическими упражнениями

от «12» июля 2018 г.

№ 04

Комиссия в составе:

Председатель: И.В. Александрова – заведующий МБДОУ

1. Кондрашова А.Г. – уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – заместитель заведующего по АХЧ, ответственный по охране труда в МБДОУ
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК




Составила настоящий акт в том, что:

1. В спортивном зале организованы места, которые соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также возрастным особенностям детей дошкольного возраста.
2. Административно-педагогический персонал образовательного учреждения с правилами безопасности и производственной санитарии при проведении учебной работы по физической культуре с детьми ознакомлен.
3. Замечаний и предложений нет.
4. Спортивный зал готов к эксплуатации в 2017 -2018 учебном году, занятия с спортивным оборудованием разрешаются.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

 Александрова И.В.

Члены комиссии \_\_\_\_\_

«12» июля 2018 г.

**АКТ**  
**испытаний спортивного оборудования**  
**в физкультурном зале и на спортивной площадке**  
**МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу ул. Кировградская, 47а**

от «12» ноября 2014г.

№ 02

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий МБДОУ – И.В.Александрова

Члены комиссии :

1. Кондрашова А.Г. – воспитатель, уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – зам. зав. по АХЧ, ответственный по охране труда
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составили настоящий акт в том, что:

В физкультурном зале и на площадках МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежало визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- гимнастические скамейки 4 шт.,  
под нагрузкой 160 кг
- батут индивидуальный 2 шт.,  
под нагрузкой 160 кг
- гимнастический бум для ходьбы 1 шт.,  
под нагрузкой 160 кг
- стенка с перекладинами для лазания 3 шт.,  
каждая перекладина находилась под нагрузкой 80 кг.

**Заключение:**

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

«12» ноября

2014г.



**АКТ**  
**испытаний спортивного оборудования**  
**в физкультурном зале и на спортивной площадке**  
**МБДОУ детский сад № 265**  
**по адресу ул. Кировградская, 47а**

от «12» июня 2014г.

№ 02

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – заведующий МБДОУ – И.В.Александрова

Члены комиссии :

1. Кондрашова А.Г. – воспитатель, уполномоченный по охране труда
2. Недвига Е.В. – зам. зав. по АХЧ, ответственный по охране труда
3. Панова О.В. – воспитатель, председатель ПК

Составили настоящий акт в том, что:

В физкультурном зале и на площадках МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежало визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- гимнастические скамейки 4 шт.,  
под нагрузкой 160 кг
- батут индивидуальный 2 шт.,  
под нагрузкой 160 кг
- гимнастический бум для ходьбы 1 шт.,  
под нагрузкой 160 кг
- стенка с перекладинами для лазания 3 шт.,  
каждая перекладина находилась под нагрузкой 80 кг.

**Заключение:**

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепёжи надёжно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надёжно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам занятий по физкультуре и спорту.
3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии \_\_\_\_\_

«12» июня 2014г.