

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»
620012, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.
Авангардная, дом 5 А
тел. (343)307-39-39, факс (343)307-37-99 E-mail:
mail_10@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 01942112, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667302001

Утверждаю
Заместитель главного врача филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах
города Екатеринбурга, городе Березовский, городе
Верхняя Пышма»

Л.Н.Терентьева

«06» октября 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №02-10-12/ 2823
Закключение составлено 15.00 часов 06.10.2015 г. г. Екатеринбург, ул. Авангардная, дом 5 А
время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма»

На основании предписания о проведении экспертизы № 01-10-12/6802 от 15.09.2015
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Орджоникидзевском,
Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма

экспертами:

Конюхова Елена Анатольевна	врач по гигиене детей и подростков
----------------------------	------------------------------------

проведена санитарно-эпидемиологическая
экспертиза

с 15.09.2015 по 06.10.2015

здания, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47а, литер А, которые Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 265 (Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Кировоградская, 77) предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход; дошкольного образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного образования.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 265
620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, Кировоградская ул., 77
на объекте(ах):

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 265	620088, г. Екатеринбург, Кировоградская ул., 47 а, литер А
-------------------------	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 265

наименование ЮЛ ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «15» сентября 2015 г.

Рассмотрев материалы (копии, заверенные печатью учреждения):

Выписка из ЕГРЮЛ на МБДОУ детский сад №265 от 08.07.2015г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.02.2013г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 №007291974 от 01.01.2012г.

Устав Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения МБДОУ детский сад №265 от 19.12.2011г. с изменениями к Уставу от 13.12.2013г.

Распоряжение Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга о Закреплении недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург», за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №265 на праве оперативного управления.

Свидетельство о государственной регистрации права Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №265 №66 АЗ 044713 от 15.06.2015г. на отдельно стоящее здание (литер А), нежилое, общей площадью 616,5 кв.м.

Технический паспорт на здание по адресу: г.Екатеринбург, ул. Кировоградская, д.47а, литер А
 Расписка в получении документов на предоставление услуги «Предоставление в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47 а от 08.06.2015г., выданная МБДОУ детский сад №265.

Акт приемочной комиссии о приемке работ после капитального ремонта объекта МБДОУ детский сад №265 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кировоградская, д.47а от 31.03.2015г.

Договор на транспортировку твердых бытовых отходов № 9723 от 25.03.2015г. с ООО «Спецавтобаза»

Акт ввода оборудования пищеблока в эксплуатацию от 20.03.2015г., выданный ООО «Юнитрейд».

Справка о наличии в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №265 постельного белья и постельных принадлежностей

Акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков от 22 января 2015 года, работы выполнены ООО РСК «Эркер».

Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопроводов холодного и горячего водоснабжения от 03.03.2014г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Эркер»

Акт освидетельствования выполненных работ по монтажу системы отопления от 22.01.2015г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Эркер».

Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу системы вентиляции от 24.09.2014г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Эркер»

Договор №338-МК от 06.07.2015г. по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов с МУП КРППО.

Протоколы лабораторных испытаний, выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.:

№2765 от 30.03.2015г. (измерение световой среды – наружное освещение)

№2760 от 30.03.2015г. (воздух закрытых помещений)

№2761 от 30.03.2015г. (параметры микроклимата)

№2762 от 30.03.2015г. (измерение световой среды)

№ 2763, 2764 от 30.03.2015г. (МЭД гамма-излучение в помещении, ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений)

Сертификаты соответствия на мебель, постельное белье, посуду, игрушки, отделочные материалы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 265
2.	адрес	620000, Свердловская область, г. Екатеринбург, Кировградская ул., 77
3.	дата регистрации	19.06.1998
4.	ИНН	6663064786
5.	ОКПО	49545521
6.	ОГРН	1026605615354
7.	организационно-правовая форма	Учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	80.10
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Александрова Ирина Владиславовна, заведующий
13.	телефон, факс, e-mail	366-32-94

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 265					
2.	адрес	620088, г. Екатеринбург, Кировградская ул., 47 а, литер А					
3.	ОКВЭД	80.10 Дошкольное и начальное общее образование					
4.	ОКОНХ						
5.	наличие ППК	есть					
6.	наличие ИИИ	нет					
7.	руководитель: ФИО, должность	Александрова Ирина Владиславовна, заведующий					
8.	телефон, факс, e-mail	366-32-94					
9.	контактная информация	8-912-66-16-054 detsad265@yandex.ru					
10.	численность населения под	условия	продукция	работы и	сбросы	выбросы	загрязнение

влиянием деятельности объекта	труда		услуги				почвы
все жители	11	0	90	0	0	0	0
женщины	9	0	0	0	0	0	0
дети до 14 лет	0	0	90	0	0	0	0
подростки 15-17 лет	0	0	0	0	0	0	0
население трудоспос.возр.	10	0	0	0	0	0	0
иностранные граждане	0	0	0	0	0	0	0

Предмет экспертизы

№ п/п	наименование НД	пункты НД
2.	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.	2.3.1, 3.3.1
3.	СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений	6.3
4.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	1.3, 1.9, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.20, 3.21, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.22, 4.24, 4.25, 4.28, 4.33, 4.35, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.10, 6.13, 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3, 6.16.4, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 7.1, 7.3, 7.8., 7.10, 8.3, 8.4, 8.5, 8.8, 8.9, 9.1, 9.3, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 13.13

Описательная часть

Дошкольная организация осуществляет услугу по присмотру и уходу за детьми с пребыванием детей в учреждении 10,5 часов (с 7.30 до 18.00 часов), пять дней в неделю.

Размещение здания:

Капитально отремонтированное здание детской дошкольной организация размещено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47 а., литер А и находится в оперативном управлении МБДОУ детский сад №265 на основании свидетельства о государственной регистрации права на нежилое двухэтажное здание, площадью 616,5 кв.м., № 66 АЗ 044713, дата выдачи 15.06.2015г. Акт ввода здания в эксплуатацию после капитального ремонта от 31.03.2015г.

Здание дошкольной организации размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно-защитных зон. В соответствии с проектом вместимость здания составляет 90 человек (две группы дошкольного возраста по 20 человек и две группы по 25 человек). Осуществляется процедура оформления права пользования земельным участком по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47 а. Представлена расписка в получении документов на предоставление услуги «Предоставление в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47 а от 08.06 2015г., выданная МБДОУ детский сад №265.

Требования к территории:

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена металлическим забором. По периметру участка, между групповыми площадками, между групповыми площадками и хозяйственной зоной высажены зеленые насаждения. Отведение паводковых и ливневых вод от территории детского сада для предупреждения затопления и загрязнения игровых площадок для детей организовано с помощью специальных лотков.

Организовано наружное освещение территории. Измеренные уровни искусственной освещенности составляют 13-21 люкс, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №2765 от 30.03.2015г, выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.

Источники шума вблизи дошкольной организации отсутствуют.

На территории дошкольной организации выделены игровая и хозяйственная зоны.

Зона игровой территории включает в себя игровые площадки, индивидуальные для каждой группы, и физкультурную площадку. Оборудовано четыре игровые площадки (по количеству групп). Площадь игровых площадок составляет от 195 до 260 кв.м. Выполнены рекомендуемые площади игровой площадки на одного ребенка (от 9,8 до 10,4 кв.м. на одного ребенка дошкольного возраста). Покрытие групповых и физкультурной площадок по проекту выполнено щебнем из плотных горных пород (дресвой). Представлен сертификат соответствия № РОСС RU. СЛ 15.НОО133, в котором указана область применения: для строительных работ. Теневые навесы оборудованы деревянными полами, огорожены с трех сторон. Площадь теневых навесов составляет 40 кв.м., площадь на одного ребенка составляет не менее 1 кв.м., что соответствует санитарным требованиям. Для хранения игрушек на теневом навесе установлен деревянный шкаф. Игровое и спортивное оборудование (песочницы, скамейки, столы, горки,

гимнастический комплекс) соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих вредное воздействие на человека. Поверхности игрового и физкультурного оборудования гладкие, без дефектов. Песочницы во избежание загрязнения песка оборудованы крышками.

Хозяйственная зона оборудована со стороны входа в производственные помещения. В условиях сложившейся застройки самостоятельный въезд с улицы на хозяйственную зону отсутствует. Подъезд автотранспорта к хозяйственной площадке осуществляется в период отсутствия детей в дошкольной организации. На территории предусмотрено место для сушки и чистки постельных принадлежностей и чистки ковров.

Для сбора твердых бытовых отходов используется контейнерная площадка смежной жилой застройки. В соответствии с договором № 9723 от 25.03.2015г. вывоз и утилизацию твердого бытового мусора осуществляет ЕМУП «Спецавтобаза».

Въезды и входы на территорию, проезды и дорожки к детскому саду, к контейнерной площадке покрыты асфальтом.

Требования к зданию:

Дошкольная образовательная организация расположена в отдельно стоящем двухэтажном кирпичном здании. В соответствии с проектом вместимость здания составляет 90 человек (две группы дошкольного возраста по 20 человек и две группы дошкольного возраста по 25 человек). Группа раннего возраста не предусмотрена. Объемно-планировочное решение помещений дошкольной организации обеспечивает соблюдение принципа групповой изоляции. Дошкольная организация имеет следующий набор помещений на первом этаже: две изолированные групповые ячейки, медицинский блок в составе: процедурной (7,5 кв.м), кабинета врача (9,8 кв.м) и санитарного узла (3,7 кв.м), пищеблок, смежные стиральная (12,0 кв.м) и гладильная (11,0 кв.м), санитарный узел для персонала (2,4 кв.м). Медицинский блок имеет отдельный вход из коридора.

На втором этаже размещены следующие помещения: зал для спортивных и музыкальных занятий (48,9 кв.м.) с инвентарной (5,5 кв.м.), кабинет завхоза с кладовой (7,4 кв.м.), кабинеты методиста и заведующей.

Для восьми групп оборудовано три входа в здание. Входы в помещения дошкольной организации оборудованы тамбурами.

Набор помещений групповой: раздевальная, групповая используемая для организации сна, буфетная, туалетная, совмещенная с умывальной.

Площадь раздевальных составляет от 12,3 до 13,6 кв.м.

Площадь групповых составляет от 41,1 до 58,7 кв.м.

Площадь буфетных составляет 4,3 кв.м.

Площадь туалетных составляет 12,5 кв.м.

В соответствии с проектом площадь групповой на одного ребенка в возрасте с 3 до 5-ти лет составляет 4,1 кв.м, на одного ребенка дошкольного в возрасте с 5-ти до 7 лет - 2,3 кв.м, что соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Игровая, раздевалка, спальня	Окраска вододисперсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Линолеум	Окраска вододисперсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств
Буфетная	Керамическая глазурованная плитка на всю высоту стен	Керамическая плитка	Окраска вододисперсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств
Туалетные (групп, для персонала)	Керамическая глазурованная плитка на всю высоту стен	Керамическая плитка	Подвесной потолок типа «армстронг»
Постирочная Гладильная	Керамическая глазурованная плитка на высоту стен	Керамическая плитка	Подвесной потолок типа «армстронг»
Коридоры	Окраска вододисперсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Линолеум	Окраска вододисперсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

Все поверхности потолка, стен, пола без дефектов, места стыков стен и пола закрыты плинтусами. Линолеум на полу без дефектов в местах соединений.

На отделочные материалы (линолеум и вододисперсионную краску) представлены сертификаты соответствия, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Требования к оборудованию помещений:

Раздевальная группы оборудована индивидуальными шкафами с крючками и полками (нижняя полка решетчатая для воздухообмена), скамейками для переодевания, шкафом для верхней одежды персонала. Обеспечены условия для

сушки верхней одежды и обуви – установлены водяные отопительные приборы под шкафчиками для одежды и обуви.

Игровая оборудована регулируемыми по высоте столами и стульями, вся мебель промаркирована, количество мебели соответствует числу детей. Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. Учебные доски оборудованы подсветкой. В буфетных установлены наборы кухонной мебели для хранения посуды, моющих средств и имеющие покрытие, подвергающееся влажному мытью и дезинфекции. Настенные шкафы в буфетных оборудованы решетками для хранения тарелок на ребре.

Сон организован в групповой, используются раскладные кровати с твердым ложем, соответствующие росту детей, расстановка кроватей обеспечивает свободный проход детей между ними, между кроватями и стенами. Для хранения раскладных кроватей оборудованы шкафы-купе, количество кроватей соответствует количеству находящихся детей в группе.

Представлены сертификаты соответствия на мебель для дошкольных учреждений и на постельное белье, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Используются игрушки, которые могут быть подвергнуты влажной обработке и мытью и имеющие документы, подтверждающие их безопасность.

Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне групп дошкольного возраста на первом этаже размещено четыре детских умывальника, одна умывальная раковина для персонала, душевой поддон и шкаф для уборочного инвентаря. В умывальной зоне групп дошкольного возраста на втором этаже размещено пять детских умывальников, одна умывальная раковина для персонала, душевой поддон и шкафы для уборочного инвентаря и хозяйственных целей. Умывальники установлены на высоте 0,4 – 0,5 метра от пола. В зоне санитарных узлов на первом этаже размещено по четыре детских унитаза, на втором этаже по пять унитазов. Все унитазы установлены в закрытых кабинках. Унитазы оборудованы детскими сидениями, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающими их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Во всех туалетных помещениях оборудованы водоразборные краны для хозяйственных целей. Для персонала на первом этаже оборудована санитарная комната с унитазом и умывальником, в том числе для сотрудников пищеблока. Для вытирания рук детей и сотрудников используются одноразовые тканевые салфетки. Стиральная оборудована тремя бытовыми стиральными машинами (две на 8 кг., одна на 6 кг.), бытовой ванной, сушильной машиной на 7 кг., раковиной для мытья рук, в полу имеется трап. Гладильное помещение оборудовано гладильным катком, гладильной доской, шкафами для чистого белья, раковиной для мытья рук. Поточность технологических процессов при работе постирочной обеспечена. Имеется два отдельных входа для грязного и чистого белья.

Требования к воздушно-тепловому режиму.

Отопление:

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано центральной системой отопления.

Отопительные приборы ограждены деревянными съемными решетками. Представлены акты освидетельствования работ по монтажу системы отопления от 22.01.2015 г., работы, представленные на освидетельствование выполнены ООО РСК «Эркер».

Параметры микроклимата:

Значения температуры (20,5 – 23,6 градусов) в помещениях для пребывания детей соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 2761 от 30.03.2015 г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.

Значение относительной влажности воздуха составляет от 45 до 49% соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 10494 от 14.09.2015г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.

Для контроля температуры воздуха во всех основных помещениях для пребывания детей имеются бытовые термометры.

Вентиляция:

Вентиляция в помещениях для пребывания детей естественная, осуществляется через оконные, дверные проемы. Механическая приточно-вытяжная вентиляция оборудована на пищеблоке и в постирочной. Оборудование, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами. Представлены акты освидетельствования скрытых работ по монтажу системы вентиляции от 24.09.2015г., работы, представленные к освидетельствованию выполнены ООО РСК «Эркер».

Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей. Проветривание проводится через створки окон и форточки. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета.

Содержание гидроксibenзола, формальдегида, ртути в воздухе помещений не превышает ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, протокол лабораторных испытаний № 2760 от 30.05.2015 г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя

Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.

Требования к естественному и искусственному освещению:

Естественное освещение имеется во всех помещениях с пребыванием детей. Естественное освещение отсутствует в помещении туалета для сотрудников и в кладовой для продуктов на пищеблоке. Естественное освещение одностороннее, глубина помещения составляет не более 6 метров.

Искусственное освещение организовано потолочными светильниками с люминесцентными лампами. Осветительные приборы имеют защитную светорассеивающую арматуру. Система освещения: общая равномерная, светильники установлены вдоль светонесущей стены. В помещениях пищеблока и прачечной светильники имеют пылевлагонепроницаемую арматуру. Все источники освещения в исправном состоянии. Неисправные люминесцентные лампы утилизируются по договору с №338-МК от 06.07.2015г. с МУП КРППО, временное хранение осуществляется в герметичном контейнере в помещении с ограниченным доступом.

Световые проемы в групповых оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами).

Измеренные уровни искусственной и естественной освещенности соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям к искусственному освещению. Уровень искусственного освещения составляет от 391 до 425 люкс, уровень естественного освещения составляет 1,5%, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 2762 от 30.03.2015 г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.

Требования к водоснабжению и канализации:

Помещения дошкольной организации оборудованы системами централизованного холодного и горячего водоснабжения. Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочная, медицинский блок. Буфетные, медицинский блок, помещения пищеблока и умывальные для детей обеспечены резервными источниками горячего водоснабжения. Умывальники, моечные ванны, водоразборные краны для хозяйственных целей обеспечены смесителями. Представлены акты освидетельствования выполненных работ по монтажу системы холодного и горячего водоснабжения от 03.09.2015г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Эркер». На пищеблоке установлены два фильтра для воды.

Качество питьевой воды разводящей сети по санитарно-химическим и микробиологическим показателям отвечает санитарным требованиям, что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 1336,1337 от 02.02.2015 г., выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.

Питьевой режим организован кипяченой водой.

Канализация централизованная. Представлены акты освидетельствования выполненных работ по монтажу системы внутренней канализации от 22.01.2015г., работы выполнены ООО РСК «Эркер».

В буфетных в месте присоединения моечных ванн к канализации имеются воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной воронки.

Требования к пищеблоку:

В учреждении предусмотрен пищеблок, работающий на полуфабрикатах.

Объемно-планировочное решение пищеблока исключает встречные потоки сырой и готовой продукции.

Состав и площади помещений пищеблока: (кладовая продуктов (4,8 кв.м.), овощной цех (10,8 кв.м.), мясо-рыбный цех (8,1 кв.м.), горячий цех (16,7 кв.м.), моечная кухонной посуды (2,1 кв.м.) работа пищеблока должна осуществляться на полуфабрикатах, в том числе овощных. Технологическое оборудование в цехах размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Моечная кухонной посуды оборудована стеллажом для чистой посуды, двумя моечными ваннами со смесителем с душевой насадкой, для установки раковины для мытья рук отсутствует место, используется раковина для мытья рук горячего цеха.

Горячий цех оборудован пароварочно-конвективным аппаратом ПКА 6-1/1ПМ (шесть уровней), шестиконфорочной электрической плитой с духовым шкафом, протирочной машиной, производственным столом, подставками для оборудования, хлебрезкой, тестомесом, электрокипятильником, мясорубкой для готовой продукции, ванной для слива гарниров, раковиной для мытья рук.

Овощной цех оборудован тремя производственными ваннами, производственным столом, картофелечисткой, овощерезательной машиной, раковиной для мытья рук, бытовым двухкамерным холодильником (со среднетемпературной и низкотемпературной камерами), весами.

Мясо-рыбный цех оборудован бытовым двухкамерным холодильником (со среднетемпературной и низкотемпературной камерами), мясорубкой, двумя производственными столами, двумя производственными ваннами, раковиной для мытья рук, весами.

Склад для хранения сухих и сыпучих продуктов оборудован стеллажами, морозильным ларем, среднетемпературным холодильником. Имеются приборы для измерения температуры и влажности воздуха (термометр и гигрометр).

В загрузочной установлены напольные весы, шкаф для верхней одежды персонала и шкаф для хранения уборочного инвентаря. Для хранения специальной одежды имеется вешалка.

Все раковины для мытья рук оборудованы кистевыми смесителями. Во всех производственных помещениях пищеблока в полу оборудованы трапы. В холодильном оборудовании имеются контрольные термометры. Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Производственные столы цельнометаллические, для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, ножи, доски. Доски выполнены из дерева твердых пород без дефектов. Для приготовления компотов и киселей выделена посуда из нержавеющей стали. Выделена посуда для кипячения молока. Количество используемой столовой посуды и приборов соответствует списочному составу детей. Для персонала выделена отдельная столовая посуда. Столовая и чайная посуда хранится в буфетной групповой на решетчатых полках. Столовая и чайная посуда изготовлена из фаянса, а столовые приборы из нержавеющей стали. Для хранения чистых столовых приборов имеются кассеты. Представлены документы, подтверждающие безопасность посуды. Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии, соответствует технологическим условиям, предусмотренным заводом-изготовителем». Представлен акт ввода в эксплуатацию холодильного и технологического оборудования от 10.03.2015г. от ООО «Юнитрейд».

Для мытья посуды и столовых приборов в буфетных установлены двухгнездные ванны, оборудованные для ополаскивания посуды душевой насадкой.

Для хранения ножей в подвешенном виде используются магнитные держатели. Имеются промаркированные емкости для обработки яйца.

Требования к внутренней отделке помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
Помещения пищеблока	Керамическая глазурованная плитка на всю высоту стен.	Керамическая плитка	Окраска водоэмульсионной краской, устойчивой к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

Нарушения требований НД не установлено

3. Выводы:

Здание, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47а, литер А, которые Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 265 (Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Кировоградская, 77) предполагает использовать для осуществления следующих видов деятельности: предоставление дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход; дошкольного образования по дополнительным общеобразовательным программам дошкольного образования.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций

в объеме проведенной экспертизы

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:
врач по гигиене детей и подростков

должность



подпись

Конюхова Е.А.

ФИО

К заключению прилагается:

Выписка из ЕГРЮЛ на МБДОУ детский сад №265 от 08.07.2015г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.02.2013г.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 66 №007291974 от 01.01.2012г.

Устав Березовского муниципального автономного общеобразовательного учреждения МБДОУ детский сад №265 от 19.12.2011г. с изменениями к Уставу от 13.12.2013г.

Распоряжение Департамента по управлению муниципальным имуществом Администрации города Екатеринбурга о Закреплении недвижимого имущества, находящегося в составе муниципальной казны муниципального образования «город Екатеринбург», за Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №265 на праве оперативного управления.

Свидетельство о государственной регистрации права Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №265 №66 АЗ 044713 от 15.06.2015г. на отдельно стоящее здание (литер А), нежилое, общей площадью 616,5 кв.м.

Технический паспорт на здание по адресу: г.Екатеринбург, ул. Кировоградская, д.47а, литер А

Расписка в получении документов на предоставление услуги «Предоставление в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими юридическим лицам и гражданам по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Кировоградская, 47 а от 08.06 2015г., выданная МБДОУ детский сад №265.

Акт приемочной комиссии о приемке работ после капитального ремонта объекта МБДОУ детский сад №265 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Кировоградская, д.47а от 31.03.2015г.

Договор на транспортировку твердых бытовых отходов № 9723 от 25.03.2015г. с ООО «Спецавтобаза»

Акт ввода оборудования пищеблока в эксплуатацию от 20.03.2015г., выданный ООО «Юнитрейд».

Справка о наличии в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад №265 постельного белья и постельных принадлежностей

Акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков от 22 января 2015 года, работы выполнены ООО РСК «Эркер».

Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопроводов холодного и горячего водоснабжения от 03.03.2014г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Эркер»

Акт освидетельствования выполненных работ по монтажу системы отопления от 22.01.2015г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Эркер».

Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу системы вентиляции от 24.09.2014г., работы, подлежащие освидетельствованию, выполнены ООО РСК «Экер»

Договор №338-МК от 06.07.2015г. по сбору, транспортировке и утилизации ртутьсодержащих отходов с МУП КРППО.

Протоколы лабораторных испытаний, выполненных аккредитованным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Орджоникидзевском и Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма», Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (Центра) РОСС RU.0001.510877 срок действия с 10 февраля 2014 г. по 17 мая 2018 г.:

№2765 от 30.03.2015г. (измерение световой среды – наружное освещение)

№2760 от 30.03.2015г. (воздух закрытых помещений)

№2761 от 30.03.2015г. (параметры микроклимата)

№2762 от 30.03.2015г. (измерение световой среды)

№ 2763, 2764 от 30.03.2015г. (МЭД гамма-излучение в помещении, ЭРОА изотопов радона в воздухе помещений)

Сертификаты соответствия на мебель, постельное белье, посуду, игрушки, отделочные материалы, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность.

Экспертное заключение получил

Завертугова И.В.
должность

12 октября 2015г.
Завертугова И.В.
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя