

Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
620049, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 8(343) 362-42-52

«24» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 77

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки № 1334

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением заместителя главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору Бастанжиева Владимира Евгеньевича № 1334 от «09» сентября 2021 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66210061000200712374

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Коликовой Ксенией Витальевной, инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

2) не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
620088, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 77

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №265 (ИНН 6663064786; ОГРН 1026605615354)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с/с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «13» сентября 2021 г., 11 час. 00 мин.

по «24» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)
с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня, 3 часа 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр, 2) досмотр, 3) опрос, 4) получение письменных объяснений, 5) истребование документов, 6) отбор проб (образцов), 7) инструментальное обследование, 8) испытание, 9) экспертиза, 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «13» сентября 2021 г., 11 час.00 мин.

по «24» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра БН от 24.09.2021 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «13» сентября 2021 г., 11 час.00 мин.

по «24» сентября 2021 г., 16 час. 00 мин.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол инструментального обследования БН от 24.09.2021г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

не применялись, не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, рабочая документация - проект «Система автоматической пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», исполнительная документация на систему автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, акт приемки технических средств сигнализации в эксплуатацию, акт первичного обследования системы (АПС и СОУЭ), договора на обслуживание систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг»), акты о работоспособности систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ, ПАК «Стрелец-Мониторинг»), акт обследования систем вентиляции, документы распорядительного характера, имеющиеся у контролируемого лица (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объектов надзора, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, журнал тренировок по эвакуации людей из здания), сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы, используемых для отделки стен, потолков и полов помещений, на путях эвакуации, протокол испытания пожарных лестниц, расчеты по определению категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ № 123 от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», технический паспорт БТИ на здание, акт приёмки огнезащитных работ деревянных конструкций от 15.11.2019г.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 2007 года), не обеспечено применение кабельных линий и электропроводки систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сохраняющих работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону, не обеспечена огнестойкость проводов и кабелей, подключаемых к различным компонентам систем пожарной автоматики, а также звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.	ч. 1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ч.2 ст.82, ч.7 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8, п. 4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование», п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 54, ч. 4 84, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.1.
2.	Не предоставлена документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных материалов для покрытия полов в помещениях групп на объекте защиты Ф.1.1. (помещения 1го этажа №1, 6, 11, 16, помещения 2го этажа №1,6,11,16 по тех. Паспорту БТИ от 07.04.2006г. инв.№15542).	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п. 25 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.1 ст.6, п. 2 ст. 52, ч.7 ст. 134
3.	На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей, а именно ширина эвакуационных выходов менее требуемой и составляет: на 1-ом этаже (главная входная группа - 73см из тамбура - 74,5см в коридор (помещение №2), из коридора (помещение №6) в коридор (помещение №2) - 73,5см, из коридора (помещение №6) в тамбур (помещение №7) -	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п. ст. 53, ч. 1,8 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2020 п. 4.2.19, п. 4.1.5 (ранее действовавшие требования СНиП 21-01-97*, направленных на обеспечение безопасности людей при пожаре, п. 6.16, СНиП П-2-80 Противопожарные нормы проектирования

<p>64см, из коридора (помещение №2) в лестничную клетку (помещение №28) – 75см, из лестничной клетки в коридор (из помещения №28 в помещение №27) – 74,5см, из коридора в коридор (помещение №27 в помещение №24) – 74,5см, из коридора в раздевалку – 75см (из помещения №24 в помещение №19), выход наружу из раздевалки – 63,5см (из помещения №19), на 2-ом этаже из коридора (помещение №1) в переход (помещение №16) – 74 см, из группы (помещение №10) на наружную лестницу – 68,5 см, из актового зала – 75 см (объединенные помещения №4 и №5) (№помещений приведены согласно техническому паспорту БТИ от 07.04.2006г. инв.№15570 на литер Ц1); на 2-ом этаже из (помещения №1 в помещение №2 – 75см, в №3 – 73см) из помещения №6 в коридор – 75см, из коридора в лестничную клетку (помещение №10) – 76,5см из группы (помещение №16) в помещение №14 – 74см, из помещения №14 в помещение №13 – 69см, на 1-ом этаже из группы (помещение №1 в помещение № 5) – 73см, входная группа (с лестничной клеткой №8) – 77 см, из раздевалки (помещения №11) в лестничную клетку 77см, из группы (помещение №16) в тамбур -71см (№помещений приведены согласно технического паспорта БТИ от 07.04.2006г. инв. № 15542 на литер Ц).</p>	<p>зданий и сооружений п.4.6, Сборник противопожарных норм и технических условий. Противопожарные нормы строительного проектирования промышленных предприятий и населенных мест Н 102-54 п.31)</p>
---	--

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия) (указываются выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра БН от 24.09.2021 г.

2) протокол инструментального обследования БН от 24.09.2021 г.

3) фототаблица;

4) предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 1334/1 от 24.09.2021 года.

5) определения о вызове лиц БН от 24.09.2021г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по СО
Коликова К.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2D7492705D204DEFA74A3DA7F701D1785100

Владелец: Коликова Ксения Витальевна

Действителен с 27.07.2021 по 27.10.2022

(подпись)

Коликова Ксения Витальевна, инспектор отделения НД и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») ОНД и ПР МО «г. Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору), тел. 89193835619, otdel-007@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Вишнютенкова Наталья Викторовна ч.о. заверяющего
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

« 16 » часов « 00 » минут « 24 » сентября 2021 г.

Вишнют
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки: _____

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты: _____

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575824

Владелец Филиппченкова Наталья Викторовна

Действителен с 03.03.2022 по 03.03.2023