

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а

Отделение надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8 тел. 362-42-52, fond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

« 21 » октября 20 15 г.

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № \_\_\_\_\_

Государственным инспектором города Екатеринбурга по пожарному надзору, старшим инспектором  
отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной  
деятельности МО «город Екатеринбург» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Свердловской области Шариповым Ильдаром Анваровичем

(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 11 ч. 00 мин. «19» октября 2015 г. по 13 ч. 00 мин. «19» октября 2015 г., с 10 ч. 00 мин. «21» октября 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «21» октября 2015 г., проведено обследование документов, помещений заявителя МБДОУ детский сад № 265

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 77, совместно с заведующим МБДОУ  
детский сад № 265 Александровой И.В.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Двухэтажное здание II ст. огнестойкости, несущие стены кирпичные, перегородки дощатые, перекрытия ж/б. Отопление центральное водяное, освещение электрическое, вентиляция естественная. Автоматическая пожарная сигнализация, обеспечивающая дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, исправна. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Источники возможного загорания: неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание электрооборудования, нарушения эксплуатации электрооборудования.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 21 » октября 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

МБДОУ детский сад № 265, соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

« 21 » октября 2015 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор города Екатеринбурга по пожарному надзору, старший инспектор  
отделения надзорной деятельности (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела  
надзорной деятельности МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Свердловской области Шарипов И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 21 » октября 2015 г.

